

CLASSEMENT de REACTION au FEU

Les EUROCLASSES sont déterminées par de nouvelles méthodes d'essais communes au niveau Européen (arrêté modifié le 21 novembre 2002)

	EUROCLASSES DES PRODUITS DE CONSTRUCTION autres que revêtement de sol (NF EN 13 501-1)				EXIGENCES
	Normes		Fumée	Chute de goutte	
Incombustibilité	NF EN ISO 1182	A1			Incombustible
Incombustibilité	NF EN ISO 1182	A2	s1	d0	M0
Incombustibilité SBI	NF EN ISO 1182 NF EN 13823	A2	s1 s2 s3	d1 d0 d1	M1
SBI Petite flamme	NF EN 13823 NF EN 11925-2	B	s1 s2 s3	/ d0 d1	M1
SBI Petite flamme	NF EN 13823 NF EN 11925-2	C	s1 s2 s3	/ d0 d1	M2
SBI Petite flamme	NF EN 13823 NF EN 11925-2	D	s1 s2 s3	d0 d1 /	M3 M4 (non gouttant) M4 (non gouttant)

NF : Norme Française

EN : Norme Européenne

SBI : Objet isolé au feu

